

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CZ.31588.04ОЦН0.OC05.00259

(номер сертификата соответствия)

0001167

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙД ГРУПП».

Адрес: 125438, РОССИЯ, город Москва, Лихоборская набережная, дом 9, строение 1.

ОГРН: 1097746235355. Телефон/Факс: 84959253476/84959253475

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Фирма «PŘÍHODA s.r.o.». Адрес: ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Za Radnici

476, 53901 Hlinsko. Телефон/Факс: +420469311856/+4204693118567

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 248033, РФ,

г.Калуга, Первый Академический проезд, д.5, корп. 1д.

Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:

vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС

RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Ткани для изготовления воздухопроводов и воздуховодораспределителей, марки «NHE», на основе стеклоткани с двусторонним полиуретановым покрытием поверхностной плотностью 40 г/м², общей толщиной 0,43 мм, общей поверхностной плотностью 460 г/м²

Код ОК 23.14.11

Код ТН ВЭД России

5909 00 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", раздел 7. Метод П. Группа горючести - Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/В-26/02/20 от 26.02.2020 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.02.2020 по 25.02.2023



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров